



výměna stávajícího
podzemního hydrantu za
nadzemní

Odčok z ČOV
sídlemní, tlakový, PE DN 200
12,5 m

Vod. přípojka
PE 100 RČ 80 SDR 11
86,5 m

Výtlač V1
PE 100 RČ 80 SDR 11
265,4 m

Stoka A1-2
tlakový, PE DN 200
86,3 m

Stoka A1-1
tlakový, PE DN 200
86,8 m

Stoka A1-1-1
tlakový, PE DN 200
14,8 m

Stoka A1
tlakový, PE DN 200
36,8 m

Stoka A1-1-2
tlakový, PE DN 200
14,8 m

LEGENDA:

- kanalizační výtlač
- gravitační splašková kanalizace
- elektro-přípojka NN
- elektro-přípojka NN – řeší ČEZ
- přeložka stávající kanalizace
- hranice parcel dle KN
- vnitřní kresby KN
- pozemek dotčený stavbou
- stávající splašková kanalizace – bude přepojena na novou kanalizaci
- příjezdová komunikace k ČOV, obratiště, zpevněné plochy v areálu ČOV
- navržená opěrná zeď
- lokální biokoridor LK 2



Zodpovědný projektant Ing. Ladislav Malý	Vypracoval Ing. Ladislav Malý	Technická kontrola Ing. Lubor Dřítě
Kraj: Vysočina	Obec: Lučice	
Investor: Obec Lučice, č.p. 90, 582 35 Lučice		
Stupeň Datum Zakázkové číslo Formát		DPS říjen 2022 M22/038 6 x A4
Katastrální situační výkres – 3. část		Měřítko: 1: 1 000
		Číslo přílohy: C.3.3
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové		

**multi
aQua**
MULTIAQUA s.r.o.
VEVERKOVA 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 60113111 TEL: +420 498 500 359
DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ